



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва

Регистрационный № 83357

№

652

от 28 августа 2025

24 июля 2025г.

**О внесении изменений в приложения №№ 1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 21 – 23, 26
к приказу МЧС России от 9 февраля 2022 г. № 78**

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, абзацем третьим пункта 1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, абзацем первым пункта 3 и пунктом 13 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, пунктами 1 – 16, 20 – 36, 39 – 41, 44, 45, 50, 52 изменений, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2025 г. № 90, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приложения №№ 1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 21 – 23, 26 к приказу МЧС России от 9 февраля 2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении

173949

федерального государственного пожарного надзора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2022 г., регистрационный № 67527) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 2 ноября 2023 г. № 1137 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75962), от 27 мая 2024 г. № 439 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2024 г., регистрационный № 78716), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Министр



А.В. Куренков

**Изменения, вносимые в приложения №№ 1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 21 – 23, 26
к приказу МЧС России от 9 февраля 2022 г. № 78**

1. В таблице, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (приложение № 1):

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 8 после слов «от опасных факторов пожара на каждого дежурного» дополнить словами «(с учетом сроков их хранения (годности))»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 21 изложить в следующей редакции:

«Обеспечено ли проведение повторной огнезащитной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо осуществлены обоснования расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ)?»;

3) строку 26 признать утратившей силу;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 27 после слов «а также для хранения» дополнить словами «и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности.»;

5) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 28 изложить в следующей редакции:

«Исключено ли расположение и эксплуатация в лифтовых холлах кладовых, нестационарных торговых объектов, а также хранение и размещение горючих материалов?»;

6) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 36 дополнить словами «(за исключением материалов группы горючести Г1)»;

7) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 40 слова «на крышах (покрытиях)» заменить словом «кровель»;

8) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 41 слова «на крышах (покрытиях)» заменить словом «кровель»;

9) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 42 слова «на крышах» заменить словом «кровель»;

10) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 75 слова «от опасных факторов пожара на каждого дежурного» заменить словами «от опасных факторов пожара(с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии))»;

11) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 92 изложить в следующей редакции:

«Исключена ли прокладка электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию?»;

12) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 94 дополнить словами «, а также планов эвакуации людей при пожаре»;

13) дополнить строками 101¹ – 101³ следующего содержания:

«

101 ¹ .	Размещены ли газовые баллоны (за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления) вне зданий (за исключением	Абзац первый пункта 40 ¹ ППР				
--------------------	--	---	--	--	--	--

	складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи?					
101 ² .	Запираются ли пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок?	Абзац второй пункта 40 ¹ ППР				
101 ³ .	Имеются ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»?	Абзац второй пункта 40 ¹ ППР				

»;

14) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 129 после слов «о защищаемых помещениях» дополнить словами «зданий и сооружений»;

15) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 130 после слов «о защищаемых помещениях» дополнить словами «зданий и сооружений»;

16) строку 133 признать утратившей силу;

17) дополнить строкой 133¹ следующего содержания:

«

133 ¹ .	Исключено ли использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения?	Абзац первый пункта 53 ¹ ППР				
--------------------	--	---	--	--	--	--

»;

18) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований» строки 136, изложить в следующей редакции:

«Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности?»;

19) строку 137 признать утратившей силу;

20) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 139 изложить в следующей редакции:

«Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации?»;

21) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 140 слова «со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» заменить словами «с указанными системами»;

22) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 141 слова «и пожаротушения» заменить словами «зданий и сооружений»;

23) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 142 дополнить словами «и при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях»;

24) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 143 после слов «техническому обслуживанию или ремонту,» дополнить словами «а также при проведении строительных (отделочных) работ,»;

25) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 146 слова «от опасных факторов пожара на каждого дежурного» заменить словами «от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии))»;

26) строки 147 и 148 признать утратившими силу;

27) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 152 после слов

«Обеспечен ли объект защиты» дополнить словами «пригодными к эксплуатации».

2. В таблице, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организаций торговли (приложение № 5):

1) в графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 2 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 3 после слов «горючих газов» дополнить словами «(за исключением зданий автозаправочных станций)»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 24 изложить в следующей редакции:

«Исключено ли хранение горючих упаковочных материалов в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?»;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 27 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности».

3. Из графы «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 6 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на производственных объектах (приложение № 7), слова «с внесением информации в электронный журнал» исключить.

4. Графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 5 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

на деревообрабатывающих объектах (приложение № 8), изложить в следующей редакции:

«Исключена ли эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных автоматическими, в том числе автономными, установками пожаротушения и противовзрывными устройствами, или таких сушилок и бункеров с неисправными автоматическими, в том числе автономными, установками пожаротушения и противовзрывными устройствами?».

5. В таблице, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах сельскохозяйственного производства (приложение № 12):

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 27 после слов «устройство норий и» дополнить словом «их»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 47 после слова «скирд» дополнить словом «(стогов)»;

3) из графы «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 56 слова «, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров» исключить.

6. В таблице, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах метрополитена (приложение № 14):

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 3 изложить в следующей редакции:

«Огорожены ли места примыкания действующих тоннелей и станций метрополитенов к строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ противопожарными перегородками 1-го типа или противопожарными стенами 2-го типа?»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 4 изложить в следующей редакции:

«Обеспечено ли при организации работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции метрополитена?»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 6 после слов «сооружениях станции» дополнить словом «метрополитена»;

4) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 7 после слов «ночное время» дополнить словами «при отсутствии пассажиров»;

5) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 8 после слов «тоннеле (тоннелях)» дополнить словом «метрополитена»;

6) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 9 изложить в следующей редакции:

«Находятся ли на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по станциям или постах диспетчерской сигнализации ключи, промаркированные в соответствии с нумерацией помещений, для проверки противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах метрополитена?»;

7) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 11 после слов «в действующих тоннелях» дополнить словом «метрополитена»;

8) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 13 после слов «в тоннелях» дополнить словом «метрополитена»;

9) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 14 изложить в следующей редакции:

«Оснащаются ли вагоны подвижного состава метрополитена огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага 2А, 21В, Е и покрывалами для изоляции очага возгорания в количестве не менее 2 огнетушителей и 2 покрывал?»;

10) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 15 изложить в следующей редакции:

«Обозначены ли места установки огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания соответствующими знаками пожарной безопасности?»;

11) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 18 изложить в следующей редакции:

«Установлены ли нестационарные торговые объекты только в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах?»;

12) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 19 изложить в следующей редакции:

«Изготовлены ли нестационарные торговые объекты из негорючих материалов?»;

13) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 20 изложить в следующей редакции:

«Размещаются ли нестационарные торговые объекты с таким расчетом, чтобы они не препятствовали свободному проходу пассажиров и не снижали ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности?»;

14) в графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 21 слово «киосков» заменить словами «нестационарных торговых объектов»;

15) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 22 изложить в следующей редакции:

«Оснащены ли нестационарные торговые объекты автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции метрополитена, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения?»;

16) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 23 изложить в следующей редакции:

«Исключена ли торговля (пользование) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами в нестационарных торговых объектах, установленных в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах?»;

17) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 24 изложить в следующей редакции:

«Исключено ли хранение товара в размере более суточной потребности, упаковочного материала, торгового инвентаря и тары в нестационарных торговых объектах, установленных в наземных вестибюлях станций метрополитена и в подземных уличных переходах?».

7. В таблице, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах хранения (приложение № 16):

1) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 2 изложить в следующей редакции:

«Исключено ли совместное хранение в одной пожарной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров?»;

2) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 11 дополнить словами «пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов»;

3) графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 16 после слов «на открытой площадке» дополнить словами «(за исключением негорючих материалов в горючей упаковке)».

8. Из графы «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 24 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проведения строительно-монтажных и реставрационных работ (приложение № 21), слова «только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию» исключить.

9. Из графы «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 9 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на автозаправочных станциях (приложение № 22), слова «на автозаправочных станциях с обособленным проездом» исключить.

10. Графу «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 1 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах религиозного назначения (приложение № 23), дополнить словами «с рангом тушения модельного очага не ниже 2А».

11. В графе «Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований» строки 22 таблицы, содержащейся в пункте 11 формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (приложение № 26), слова «дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей» заменить словами «организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».