



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минстрой РА)

ПРИКАЗ

01024.05.2026 г. 517-04-01/212

г. Горно-Алтайск

**О фактических значениях показателей надежности
и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Сибирь» -
«Алтайэнерго» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориально-сетевых организаций», постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» **приказываю:**

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» за 2025 год:

показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки - 2,7232;

показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки - 2,4296;

показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения - 1,2138;

показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - достигнут.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Чакыров