ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН ЗАЛВРИН ТОГТАВР

от 1 апреля 2026 г. № 102 г. Элиста

О внесении изменений
в Порядок, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 июля 2024 г. № 227 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 июля 2024 г. № 227 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия Г. Босхомджиева

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Отдел документационного обеспечения

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 1 апреля 2026 г. № 102

Изменения,
которые вносятся в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 июля 2024 г. № 227 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны»

1. Пункт 1 дополнить словами «(далее - Технический регламент)».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В целях настоящего Порядка понятия «система передачи извещений о пожаре» (далее - СПИ), «прибор объектовый оконечный» (далее - ПОО), «прибор пультовой оконечный» (далее - ППО), «автоматизированное рабочее место диспетчера», «линия связи», «пожарный приемно-контрольный прибор», «система пожарной сигнализации», «канал связи», «система пожарной автоматики» (далее - СПА) применяются в том же значении, что и в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2021 г. № 601-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта».».

3. Пункт 5 дополнить словами «(далее - ГУ МЧС России по РК)».

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Монтаж (проведение пусконаладочных работ) и техническое обслуживание СПИ и подключение ПОО к ППО осуществляются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.».

5. Дополнить пунктами 8-13 следующего содержания:

«8. Организация, осуществляющая техническое обслуживание ПОО, обязана:

обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта ПОО с целью поддержания его в исправном состоянии в соответствии с технической документацией, регламентом технического обслуживания и нормативными правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности согласно ч. 2, 3 ст. 4 Технического регламента;

обеспечить контроль исправности линии связи пожарного приемно-контрольного прибора системы пожарной сигнализации и ПОО от места соединения (подключения) шлейфа (линии соединения системы пожарной

сигнализации) до ППО;

немедленно информировать правообладателя Объекта при поступлении сигнала о неисправности СПА Объекта на ППО.

9. Организация, осуществляющая техническое обслуживание ППО, обязана:

осуществлять монтажные и пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт ППО;

осуществлять подключение и отключение Объектов к ППО, установленному в подразделении ГУ МЧС России по РК;

осуществлять мониторинг состояния подключенных к ППО Объектов (контроль работоспособности, неисправности, ложных срабатываний) при отображении информации на ППО;

осуществлять отключение Объектов от ППО при выявлении неисправности или неоднократных ложных срабатываниях оборудования до устранения причин неисправности или ложных срабатываний;

обеспечивать прохождение сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на ППО, установленный в подразделении ГУ МЧС России по РК (если иное не установлено гражданско-правовыми отношениями);

не допускать подключения систем пожарной сигнализации Объектов к ППО с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности согласно ч. 2, 3 ст. 4 Технического регламента

осуществлять обучение операторов автоматизированного рабочего места ППО на безвозмездной основе;

в случае выявления фактов неисправности СПА Объекта немедленно проинформировать о неисправности подразделение ГУ МЧС России по РК, в котором установлен ППО (с приложением документов, подтверждающих неисправность СПА);

обеспечить техническое обслуживание и ремонт ППО, программно-аппаратного комплекса, персонального компьютера с целью поддержания их в исправном и работоспособном состоянии;

по запросу подразделения ГУ МЧС России по РК представлять сведения о состоянии СПА Объектов, отображаемых на ППО;

ежеквартально производить актуализацию перечня Объектов, подключенных к ППО;

принимать меры по недопущению ложных срабатываний систем пожарной сигнализации;

представлять информацию по запросу подразделения ГУ МЧС России по РК о причинах и обстоятельствах ложных срабатываний СПА;

нести расходы по эксплуатации программно-аппаратного комплекса, ППО, персонального компьютера.

10. Правообладатель Объекта обязан:

обеспечить техническое обслуживание и ремонт ПОО с целью поддержания его в исправном состоянии в соответствии с технической документацией, регламентом технического обслуживания и нормативными

правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности согласно ч. 2, 3 ст. 4 Технического регламента;

принимать меры по недопущению ложных срабатываний систем пожарной сигнализации;

в случае поступления сигнала о ложном срабатывании на пожарный приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации обеспечить установление причин такого срабатывания;

представлять информацию по запросу подразделений ГУ МЧС России по РК о причинах и обстоятельствах ложных срабатываний СПА;

направлять по запросу подразделения ГУ МЧС России по РК информацию о причинах ложных срабатываний;

обеспечить перевод в усиленный режим работы технического персонала по приказу руководителя Объекта и реализацию комплекса дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей при отключении СПИ.

11. В случае поступления 4 и более ложных срабатываний системы пожарной сигнализации на ППО в течение месяца, Объект подлежит отключению от ППО, о чем правообладателю Объекта направляется уведомление.

Уведомление об отключении от ППО направляется в адрес правообладателя Объекта уполномоченным лицом ГУ МЧС России по РК в форме электронного документа по адресу электронной почты и (или) в письменной форме по почтовому адресу Объекта, либо передается любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления адресатом, а также дублируется в адрес организации, осуществляющей техническое обслуживание ППО.

После получения правообладателем Объекта от уполномоченного лица ГУ МЧС России по РК уведомления об отключении от ППО организацией, осуществляющей техническое обслуживание ППО, производится отключение ПОО от ППО.

12. Повторное подключение систем пожарной сигнализации через ПОО к ППО осуществляется после устранения неисправности, явившейся поводом для отключения и направления соответствующего уведомления в адрес ГУ МЧС России по РК и организации, осуществляющей техническое обслуживание ППО.

13. При получении уведомления о поступлении ложного срабатывания системы пожарной сигнализации либо сигнала о неисправности СПА на ППО правообладатель Объекта принимает меры по недопущению ложных срабатываний в дальнейшем.».