



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2026

№ 187

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к ж/д до границы участка по адресу: РМ, Торбеевский район, с. Новая Пичемерга, ул. Новая Пичемерга, д. 23», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 263 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Новая Пичемерга, ул. Новая Пичемерга, кадастровый номер 13:21:0313003:200, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 1 287 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 4 марта 2026 г. № 187

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к ж/д до границы участка по адресу: РМ, Торбеевский район,
с. Новая Пичеморга, ул. Новая Пичеморга, д. 23

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Торбеевский р-н, с. Новая Пичеморга.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP)	1 287 м ² ± 13 м ²
3	Иные характеристики объекта	<p>Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории</p> <p>Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к ж/д до границы участка по адресу: РМ, Торбеевский район, с. Новая Пичеморга, ул. Новая Пичеморга, д. 23</p> <p>Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:</p> <p>а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;</p> <p>б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;</p> <p>в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;</p> <p>г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;</p> <p>д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;</p> <p>е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;</p> <p>ж) разводить огонь и размещать источники огня;</p> <p>з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;</p> <p>и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;</p> <p>к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;</p> <p>л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.</p>

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395 720,91	1 162 736,52	Аналитический метод	0,10	Нет закрепления
2	395 710,65	1 162 715,99		0,10	
3	395 722,20	1 162 712,14		0,10	
4	395 730,54	1 162 707,52		0,10	
5	395 734,22	1 162 683,42		0,10	
6	395 735,81	1 162 665,48		0,10	
7	395 740,83	1 162 647,44		0,10	
8	395 744,89	1 162 636,34		0,10	
9	395 746,81	1 162 628,43		0,10	
10	395 742,86	1 162 615,09		0,10	
11	395 756,07	1 162 605,06		0,10	
12	395 778,62	1 162 587,57		0,10	
13	395 798,38	1 162 576,10		0,10	
14	395 813,07	1 162 560,71		0,10	
15	395 838,09	1 162 538,47		0,10	
16	395 841,41	1 162 542,21		0,10	
17	395 816,55	1 162 564,31		0,10	
18	395 801,51	1 162 580,07		0,10	
19	395 781,42	1 162 591,72		0,10	
20	395 759,12	1 162 609,03		0,10	
21	395 748,64	1 162 616,99		0,10	
22	395 751,99	1 162 628,30		0,10	
23	395 749,69	1 162 637,79		0,10	
24	395 745,60	1 162 648,97		0,10	
25	395 740,75	1 162 666,38		0,10	
26	395 739,19	1 162 684,02		0,10	
27	395 735,11	1 162 710,70		0,10	
28	395 724,22	1 162 716,74		0,10	
29	395 717,70	1 162 718,91		0,10	
30	395 725,38	1 162 734,29		0,10	
1	395 720,91	1 162 736,52		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	15	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
15	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода