



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2026

№ 885

г. Саранск

Об утверждении границы охранной
зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» и на основании ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск» Правительство Республики Мордовия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Новое Мамангино, ул. Заречная, д. 3», назначение: 7.7. Сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 454 м, адрес объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Новое Мамангино, ул. Заречная, кадастровый номер 13:12:0000000:405, находящегося в собственности акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск», площадью 2 209 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в приложении к настоящему постановлению, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



Б. ЭМЕЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 7 сентября 2026 г. №885

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район,
с. Новое Мамангино, ул. Заречная, д. 3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, Новое Мамангино с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$2\,209\text{ м}^2 \pm 16\text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по адресу: РМ, Ковылкинский район, с. Новое Мамангино, ул. Заречная, д. 3 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории, режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, прикладывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-13, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395 197,37	1 206 605,80	Аналитический метод	0,10	—
2	395 223,87	1 206 601,14		0,10	
3	395 249,03	1 206 597,66		0,10	
4	395 289,59	1 206 591,64		0,10	
5	395 399,08	1 206 577,77		0,10	
6	395 445,26	1 206 562,41		0,10	
7	395 485,14	1 206 549,12		0,10	
8	395 507,71	1 206 543,18		0,10	
9	395 539,29	1 206 534,27		0,10	
10	395 556,24	1 206 531,78		0,10	
11	395 573,69	1 206 530,52		0,10	
12	395 582,83	1 206 533,91		0,10	
13	395 605,66	1 206 565,82		0,10	
14	395 611,00	1 206 574,99		0,10	
15	395 606,68	1 206 577,50		0,10	
16	395 601,46	1 206 568,54		0,10	
17	395 579,66	1 206 538,06		0,10	
18	395 572,97	1 206 535,59		0,10	
19	395 556,79	1 206 536,75		0,10	
20	395 540,34	1 206 539,17		0,10	
21	395 509,03	1 206 548,00		0,10	
22	395 486,57	1 206 553,92		0,10	
23	395 446,84	1 206 567,16		0,10	
24	395 400,20	1 206 582,67		0,10	
25	395 290,27	1 206 596,59		0,10	
26	395 249,74	1 206 602,61		0,10	
27	395 224,65	1 206 606,08		0,10	
28	395 198,28	1 206 610,74		0,10	
1	395 197,37	1 206 605,80	0,10		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	14	на расстоянии 3 метров от оси газопровода
14	1	на расстоянии 2 метров от оси газопровода