



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА ДОКТААЛ

от 12 ноября 2025 г. № 542

г. Кызыл

О внесении изменений в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Республике Тыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1168 ВХ-І «О пожарной безопасности в Республике Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Республике Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 11 октября 2023 г. № 745, следующие изменения:

1) в пункте 1.1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Республике Тыва (далее – Порядок) определяет требования к организации подключения, отключения системы пожарной сигнализации объекта защиты (через прибор объектовый оконечный) от прибора пультсового оконечного, эксплуатации систем противопожарной защиты от пожара зданий и сооружений.»;

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Под объектом защиты в настоящем Порядке понимается здание (сооружение) в целом.»;

2) в абзаце втором пункта 1.3 слово «СПИ» заменить словами «систем передачи извещений о пожаре»;

3) в разделе 2:

а) в подпункте 1 исключить слова «(далее – СПИ)», слово «СПИ» заменить словами «системы передачи извещений о пожаре»;

б) в подпункте 14 слово «СПИ» заменить словами «системы передачи извещений о пожаре»;

в) подпункт 16 после слов «система передачи извещений о пожаре» дополнить словами «(далее – СПИ)»;

4) абзац десятый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«копия документа о подтверждении соответствия СПЗ объекта защиты требованиям пожарной безопасности – акта проверки работоспособности системы пожарной сигнализации объекта защиты, выданного лицензированной в установленном порядке организацией (индивидуальным предпринимателем);»;

5) в абзаце пятом пункта 6.5 слова «не менее 3» заменить словами «не менее 3-х»;

б) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

«6.6. По окончании тестового испытания СПЗ оформляется и подписывается акт оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ (приложение № 2 к настоящему Порядку), в 3-х экземплярах. В акте оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ, делается соответствующая отметка о результатах работы оборудования в режиме «Испытание.»»;

7) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

6.7. Правообладатель объекта защиты в день составления и подписания акта оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ составляет акт ввода в эксплуатацию СПИ (приложение № 3 к настоящему Порядку) в 3-х экземплярах и представляет на утверждение уполномоченному должностному лицу подразделения ФПС, в котором установлен прибор пультовый оконечный с приложением акта оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ. Один экземпляр акта ввода в эксплуатацию СПИ с приложением акта оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ, в течение 3-х рабочих дней направляется в Главное управление.»;

8) в пункте 7.2:

а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечить информирование Главного управления в течение 5 дней после изменения информации и сведений, содержащихся в карточке объекта защиты (приложение № 1 к настоящему Порядку);»;

б) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«обеспечить исполнение требований пунктов 6.6, 6.7 настоящего Порядка в части, касающейся вопросов организации сборов и работы комиссии в соответствии с составом, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Порядка»;

9) в пункте 7.3:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«немедленно информировать правообладателя объекта защиты при поступлении сигнала о неисправности СПЗ объекта защиты на прибор пультный оконечный»;

б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«обеспечить своевременное участие в работе комиссии по обследованию СПЗ в рамках составления и подписания акта оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ и акта ввода в эксплуатацию СПИ.»;

10) раздел 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Организации, осуществляющие техническое обслуживание систем пожарной сигнализации объекта защиты обязана обеспечить своевременное участие в работе комиссии по обследованию СПЗ в рамках составления и подписания акта оценки готовности технических средств, входящих в состав СПИ.»;

11) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

«8.5. В случае неисполнения требований, установленных пунктами 6.6 и 6.7 настоящего Порядка, объект защиты подлежит отключению от прибора пультного оконечного в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Порядка.»;

12) примечания к приложению № 1 признать утратившими силу.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва



В. Ховалыг