



ХУШУ

15.05.2025 03-03/233 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

16.05.2025 № 03-03/233
г. Чебоксары

Об утверждении плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа на 2026 – 2030 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 5 » июня 20 25 г.

Регистрационный № 10329

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452, и Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа на 2026 – 2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

В.М. Максимов

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 15.05.2025 № 03-03/233

(приложение)

**Плановые значения показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ Цивильского
муниципального округа на 2026 – 2030 годы**

№ п.п.	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения на 2026 - 2030 годы	Результат расчета плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа на 2026 – 2030 годы		
		Фактическое значение 2024 год	Текущее значение 2025 год	Плановые значения
				2026-2030 годы
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 километр тепловых сетей для МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, всего (ед./км.)	0	0	0
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности для МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, всего (ед./Гкал)	0	0	0
3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с	156,23	156,23	156,23

	коллекторов источников тепловой энергии для МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, всего (кг. у.т./Гкал)			
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей для МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, всего (Гкал/кв.м.)	1,22	1,22	1,22
5	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа, всего (Гкал)	2 130	2 130	2 130