



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

11 мая 2019 г.

№ 1440

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
поселка Первомайский Мамонтовского района Алтайского края**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 23.09.2019 № 22.01.14.000.Т.000940.09.19, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселка Первомайский Мамонтовского района Алтайского края в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора ООО «Племенной репродуктор «Тимирязевский» Мамонтовского района Алтайского края, разработанным ООО «Племенной репродуктор «Тимирязевский» в 2019 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен одной рабочей скважиной с номером АБ-56/85.

2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию Мамонтовско-

го района Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



В.Н. Попрядухин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 11.11.2019 № 1440

Зоны санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
поселка Первомайский Мамонтовского района Алтайского края

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № АБ-56/85 радиусом 30 метров.

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № АБ-56/85 размером 93х84 метра.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № АБ-56/85 разме-

ром 1496x240 метров.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.