



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

25 декабря 2019г

№ 1989

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Алтайские колбасы» (город Барнаул, Алтайский край)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 23.09.2019 № 22.01.14.000.Т.000941.09.19, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Алтайские колбасы» (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Алтайские колбасы» на участке Алтайские колбасы Барнаульского месторождения (скважины №№ БР-60, БР-61) в городе Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2019 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен двумя скважинами с номерами: БР-60 (рабочая), БР-61 (резервная).

2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барна-

ула Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления
природных ресурсов и нормирования



Л.Л. Беребердина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 25.10.2019 № 1989

Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Алтайские колбасы»
(город Барнаул, Алтайский край)

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения размером 50х55х68 метров, от оголовка скважины:
для скважины № БР-60 на запад-юго-запад 28 метров, на север-северо-запад 22 метра, на север-северо-восток 30 метров, на юг-юго-восток 27 метров;

для скважины № БР-61 на запад-юго-запад 13 метров, на север-северо-запад 24 метра, на север-северо-восток 45 метров, на юг-юго-восток 26 метров.

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины № БР-60 размером 96х91 метр;

для скважины № БР-61 размером 36х36 метров.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснаб-

жения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № БР-60, № БР-61 размером 1200х330 метров.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.