



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
(Минприроды Алтайского края)**

**П Р И К А З**

*25 декабря 2020г.*

№ 1849

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Алтайская крупа» (село Советское, Советский район, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 22.04.2019 № 22.01.14.000.Т.000328.04.19, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Алтайская крупа» (село Советское, Советский район, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод АО «Алтайская крупа» в селе Советское (Алтайский край, Советский район, село Советское, переулочек Алтайский, 21), разработанным ООО «НПЦ «Сибприродпроект» в 2019 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен одной рабочей скважиной с номером 20.

2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:


комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию Советского района Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы

территориального планирования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Заместитель министра,  
начальник управления  
природных ресурсов и нормирования



Л.Л. Казанцева

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Алтайского края  
от 25.12.2020 № 1649

Зоны санитарной охраны подземного источника питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «Алтайская крупа»  
(село Советское, Советский район, Алтайский край)

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 20 размером 30x30 метров (от скважины по направлениям: на север 12 метров, на восток 7 метров, на юг 18 метров, на запад 23 метра).

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 20 размером 60x60 метров.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземного источника питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 20 размером 278x278 метров.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.