



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2025 г. № 25-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми обществом
с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых
сетей», на 2026 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», на 2026 – 2028 годы.

2. Считать утратившими силу постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:

от 20 сентября 2023 г. № 202-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа Архангельской области “Котлас”, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью “Объединение котельных и тепловых сетей”, на 2024 – 2028 годы»;

от 2 апреля 2024 г. № 25-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Вычегодский городского округа Архангельской области “Котлас”, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью “Объединение котельных и тепловых сетей”, на 2025 – 2029 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования кроме пункта 2. Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2026 года.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 10 марта 2025 г. № 25-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,
эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью
«Объединение котельных и тепловых сетей», на 2026 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельные, расположенные на территории городского округа Архангельской области «Котлас», эксплуатируемые ООО «ОКиТС», в том числе:	природный газ	163,61	163,61	163,61
котельная № 1, расположенная по адресу: Ушинского ул., д. 30, г. Котлас, Архангельская область	природный газ	164,76	164,76	164,76
котельная № 2, расположенная по адресу: Урицкого ул., д. 19, г. Котлас, Архангельская область	природный газ	158,47	158,47	158,47
котельная № 3, расположенная по адресу: Ленина ул., д. 86 «б», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	158,32	158,32	158,32
котельная № 5, расположенная по адресу: Гастелло ул., д. 19, г. Котлас, Архангельская область	природный газ	159,74	159,74	159,74
котельная № 6, расположенная по адресу: Виноградова ул., д. 20 «а», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	158,43	158,43	158,43

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
котельная № 8, расположенная по адресу: Суворова ул., д. 11 «а», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	163,78	163,78	163,78
котельная № 9, расположенная по адресу: Володарского ул., д. 107 «а», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	165,84	165,84	165,84
котельная № 10, расположенная по адресу: Нефтебаза ул., д. 12 «а», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	162,26	162,26	162,26
котельная № 11, расположенная по адресу: Конституции ул., д. 16 «в», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	160,79	160,79	160,79
котельная № 12, расположенная по адресу: Мартемьяновская ул., д. 29 «а», корп. 3, г. Котлас, Архангельская область	природный газ	165,73	165,73	165,73
котельная района ДОК, расположенная по адресу: Ульяны Громовой ул., д. 5 «г», г. Котлас, Архангельская область	природный газ	155,74	155,74	155,74
блочно-модульная транспортная котельная, расположенная по адресу: в 35 м севернее дома 159 по ул. Ленина, г. Котлас, Архангельская область	природный газ	155,69	155,69	155,69
блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: между домами 3 и 5, по Лимендскому ш., г. Котлас, Архангельская область	природный газ	155,75	155,75	155,75

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2026 г.	2027 г.	2028 г.
котельная № 1, расположенная по адресу: 8 Марта ул., д. 13 «а», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	159,63	159,63	159,63
котельная № 2, расположенная по адресу: Энгельса ул., д. 62 «г», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	158,90	158,90	158,90
котельная № 3, расположенная по адресу: Гагарина ул., д. 12 «б», рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	166,82	166,82	166,82
котельная № 4, расположенная по адресу: Матросова ул., д. 16, рабочий поселок Вычегодский, городской округ Архангельской области «Котлас»	природный газ	166,70	166,70	166,70