



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2025 г. № 80-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемыми АО «АТГК»,
на 2025 – 2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми АО «АТГК», на 2025 – 2027 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 15 июля 2025 г. № 80-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными
на территории городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемыми АО «АТГК», на 2025 – 2027 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2025 г.	2026 г.	2027 г.
Котельная, расположенная по адресу: Маслова ул., д. № 17, строение 1, г. Архангельск	мазут	169,75	197,97	197,97
Котельная, расположенная по адресу: Маймаксанская ул, д. № 77, корпус 2, г. Архангельск	уголь	236,00	274,75	274,75
Котельная, расположенная по адресу: Лодемская ул, д. № 56, г. Архангельск	дизельное топливо	167,77	198,45	198,45