



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июля 2025 г. № 87-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории рабочего поселка
Октябрьский и поселка Костылево Устьянского муниципального округа
Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной
ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания»,
на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 22 июля 2025 г. № 87-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории рабочего поселка Октябрьский и поселка Костылево
Устьянского муниципального округа Архангельской области,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 год

Расположение котельных	Вид топлива, (ед. изм.)	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	нормативный эксплуатацион ный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная, расположенная по адресу: Заводская ул., д. № 17 «б», рабочий поселок Октябрьский, Устьянский муниципальный округ	щепа, опилки, (куб. м)	6375,5	2725,5	3650,0
Котельная, расположенная по адресу: Гайдара ул., д. № 22, поселок Костылево, Устьянский муниципальный округ	пеллеты, (тонн)	5,9	2,6	3,3