



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 июля 2025 г. № 95-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда, Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми ООО «Березниковское ТСП», на 2025 – 2028 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда, Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом ООО «Березниковское ТСП», на 2025 – 2028 годы.

2. Считать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 5 августа 2024 г. № 74-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью “Энергия”, на 2024 – 2027 годы».

3. Настоящее постановление **вступает** в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 22 июля 2025 г. № 95-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов  
тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными  
на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда,  
Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа  
Архангельской области, эксплуатируемыми ООО «Березниковское ТСП»,  
на 2025 – 2028 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: д. 187, деревня Топса, Виноградовский муниципальный округ	дрова	252,04	252,04	252,04	252,04
Котельная, расположенная по адресу: мкр-н Телевьшка, стр. 4, поселок Березник, Виноградовский муниципальный округ	дрова	249,05	250,26	250,26	250,26
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 6, поселок Важский, Виноградовский муниципальный округ	дрова	212,20	212,20	212,20	212,20
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 7 «а», поселок Пянда, Виноградовский муниципальный округ	дрова	192,87	192,87	194,32	194,32
Котельная, расположенная по адресу: Советская ул., д. 10, поселок Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный округ	дрова	223,81	223,81	223,81	223,81

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная по адресу: Сплавщиков ул., д. 5, поселок Шидрово, Виноградовский муниципальный округ	дрова	194,82	195,54	195,54	195,54

---