



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 июля 2025 г. № 96-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда, Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых ООО «Березниковское ТСП», на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда, Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых ООО «Березниковское ТСП», на 2025 год.

2. Признать утратившим силу постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 5 августа 2024 г. № 75-пн «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью “Энергия”, на 2025 год».

3. Настоящее постановление **в ступает в силу** со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 22 июля 2025 г. № 96-пн

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных**  
**на территории деревни Топса, поселков Березник, Важский, Пянда,**  
**Усть-Ваеньга и Шидрово Виноградовского муниципального округа**  
**Архангельской области, эксплуатируемых ООО «Березниковское ТСП»,**  
**на 2025 год**

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: д. 187, деревня Топса, Виноградовский муниципальный округ	дрова	33,4	14,2	19,2
Котельная, расположенная по адресу: мкр-н Телевышка, стр. 4, поселок Березник, Виноградовский муниципальный округ	дрова	57,2	24,3	32,9
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 6, поселок Важский, Виноградовский муниципальный округ	дрова	26,6	11,3	15,3
Котельная, расположенная по адресу: Школьная ул., д. 7 «а», поселок Пянда, Виноградовский муниципальный округ	дрова	115,4	49,0	66,4
Котельная, расположенная по адресу: Советская ул., д. 10, поселок Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный округ	дрова	34,3	14,6	19,7

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
Котельная, расположенная по адресу: Сплавщиков ул., д. 5, поселок Шидрово, Виноградовский муниципальный округ	дрова	56,1	23,9	32,2

---