



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2025 г. № 114-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории деревень Заполье и Мыза,
поселка Брин-Наволок, села Емецк Холмогорского муниципального
округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Емецкое ТСП»,
на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревень Заполье и Мыза, поселка Брин-Наволок, села Емецк Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Емецкое ТСП», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



Н.А. Сорванова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 13 августа 2025 г. № 114-пн

Н О Р М А Т И В Ы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории деревень Заполье и Мыза, поселка Брин-Наволоок, села Емецк Холмогорского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Емецкое ТСП», на 2025 – 2028 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, находящейся в доме № 37а по ул. Набережная в поселке Брин-Наволоок, Холмогорский муниципальный округ	1 195,82	1 195,82	1 195,82	1 195,82	2 692,51	2 692,51	2 692,51	2 692,51
Тепловые сети от котельных, находящихся в доме № 21Е в деревне Заполье и доме № 2 по ул. Рубцова в селе Емецк, Холмогорский муниципальный округ	2 046,63	2 046,63	2 046,63	2 046,63	2 205,82	2 205,82	2 205,82	2 205,82