



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 октября 2025 г. № 157-пн

г. Архангельск


Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Плесецк Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории рабочего поселка Плесецк Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 октября 2025 г. № 157-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую
энергию источниками тепловой энергии, расположенными
на территории рабочего поселка Плесецк Плесецкого муниципального
округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный
город», на 2025 – 2028 годы

Расположение котельной	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источником тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная «Лесозавод», расположенная по адресу: Промкомбинат ул., д. 9, рабочий поселок Плесецк	природный газ	179,47	179,47	179,47	179,47
Котельная «СХТ», расположенная по адресу: Юбилейная ул., д. 59 «а», рабочий поселок Плесецк	древесная щепа	220,11	220,11	220,11	220,11
Котельная «ПТФ», расположенная по адресу: Октябрьская ул., д. 79, рабочий поселок Плесецк	природный газ	180,91	180,91	180,91	180,91
Котельная «РМЗ», расположенная по адресу: Зеленая ул., рабочий поселок Плесецк	природный газ	179,00	179,00	179,00	179,00