



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2025 г. № 184-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории Плесецкого
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых
обществом с ограниченной ответственностью «Уют-2»,
на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Уют-2», на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 5 ноября 2025 г. № 184-пн

Н О Р М А Т И В Ы
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Уют-2», на 2026 год

Наименование теплоснабжающей организации, расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатацио нный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
ООО «Уют-2», расположенное по адресу: Новая ул., д. 8, пос. Оксовский, Плесецкий муниципальный округ, в том числе:	дрова	825,5	350,2	475,3
котельная «Центральная», расположенная по адресу: Рабочий пер., д. 2, пос. Оксовский, Плесецкий муниципальный округ	дрова	143,2	60,8	82,4
котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьная ул., д. 11 «а», пос. Оксовский, муниципальный округ район	дрова	31,3	13,3	18,0
котельная «Гаражная», расположенная по адресу: Биржевая ул., д. 16 «а», пос. Оксовский, Плесецкий муниципальный округ	дрова	50,8	21,6	29,2
котельная «Строитель», расположенная по адресу: Набережная ул., д. 1, пос. Строитель, Плесецкий муниципальный округ	дрова	52,5	22,3	30,2

Наименование теплоснабжающей организации, расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), куб. м	в том числе	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), куб. м	Нормативный эксплуатацио нный запас топлива (НЭЗТ), куб. м
котельная «Центральная», расположенная по адресу: Мира ул., д. 6 «а», с. Конево, Плесецкий муниципальный округ	дрова	176,8	75,1	101,7
котельная «Школьная», расположенная по адресу: Полевая ул., д. 1, с. Конево, Плесецкий муниципальный округ	дрова	109,0	46,3	62,7
котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьная ул., д. 14, пос. Самково, Плесецкий муниципальный округ	дрова	68,8	29,2	39,6
котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьный пер., д. 1, с. Федово, Плесецкий муниципальный округ	дрова	81,9	34,8	47,1
котельная «Школьная», расположенная по адресу: Школьная ул., д. 73 «б», пос. Поча, Плесецкий муниципальный округ	дрова	36,1	14,9	21,2
котельная «Школьная», расположенная по адресу: дер. Вершинино (дер. Погост), Плесецкий муниципальный округ	дрова	36,7	15,6	21,1
котельная «Детский сад», расположенная по адресу: Лесная ул., дер. Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный округ	дрова	10,6	4,5	6,1
котельная «Школьная», расположенная по адресу: д. 14, дер. Нижнее Устье, Плесецкий муниципальный округ	дрова	27,8	11,8	16,0