



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2025 г. № 199-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками
тепловой энергии, расположенными на территории Каргопольского
муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми
обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Комфорт»
на 2025 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Комфорт», на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
министра**



Н.А. Сорванова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 24 ноября 2025 г. № 199-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную
с коллекторов источниками тепловой энергии расположенными
на территории Ккаргопольского муниципального округа Архангельской
области, эксплуатируемые обществом с ограниченной
ответственностью «Энерго-Комфорт», на 2025 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная в доме № 4 «а» по ул. Победы в деревне Казаково Каргопольского муниципального округа	дрова	284,43	284,43	284,43	284,43
Котельная, расположенная в доме № 9«б», стр.1 по ул. Школьная в деревне Шелуховская Каргопольского муниципального округа	дрова	261,56	261,56	262,28	262,28
Котельная, расположенная в доме № 11 по пер. Школьный в деревне Усачевская Каргопольского муниципального округа	дрова	285,73	285,73	285,73	285,73
Котельная, расположенная в доме № 10 по ул. Молодежная в деревне Усачевская Каргопольского муниципального округа	пеллеты	282,08	282,08	282,08	282,08
Котельная, расположенная в доме № 34 по ул. Архангельская в деревне Трофимовская Каргопольского муниципального округа	дрова	289,39	289,39	289,39	289,39

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная, расположенная в доме № 15 по ул. Восточная в деревне Ширяиха Каргопольского муниципального округа	дрова	283,77	283,77	283,77	283,77
Котельная, расположенная в доме № 22а по ул. Центральная в деревне Ширяиха Каргопольского муниципального округа	дрова	284,61	284,61	284,61	284,61
Котельная, расположенная в доме № 106 в деревне Патровская Каргопольского муниципального округа	дрова	285,59	285,59	285,59	285,59
Котельная, расположенная в доме № 1а по ул. Полевая в деревне Песок Каргопольского муниципального округа	дрова	281,84	281,84	281,84	281,84
Котельная № 1, расположенная в доме № 7а по ул. Центральная в деревне Ватамановская Каргопольского муниципального округа	дрова	282,15	282,15	282,15	282,15
Котельная № 2, расположенная в доме № 15а по ул. Школьная в деревне Ватамановская Каргопольского муниципального округа	дрова	282,49	282,49	282,49	282,49