



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 декабря 2025 г. № 207-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, расположенных на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемых ФКУ ИК-7 УФСИН России
по Архангельской области, на 2026 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области, на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 8 декабря 2025 г. № 207-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных
на территории городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемых ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области,
на 2026 год

Расположение котельных	Единица измерения	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе	
				Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная, расположенная по адресу: Лахтинское шоссе, дом № 105, г. Архангельск	куб. м	дрова	44,1	18,8	25,3
	тонн	уголь	178,6	25,3	153,3