



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2026 г. № 62-пн

г. Архангельск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Теплый дом», на 2027 – 2032 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Теплый дом», на 2027 – 2032 годы.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2027 года постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 18 июля 2024 г. № 69-пн «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Теплый дом», на 2024 – 2027 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
постановлением министерства  
топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 25 мая 2026 г. № 62-пн

**НОРМАТИВЫ**  
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую  
энергию источниками тепловой энергии, расположенными  
на территории Верхнетоемского муниципального округа Архангельской  
области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной  
ответственностью «Теплый дом», на 2027 – 2032 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал					
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
Котельная, расположенная в доме № 66, с. Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области	дрова, щепка	266,94	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06
Котельная, расположенная в доме № 67, дер. Бурцевская, Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области	дрова	193,13	193,13	193,13	193,13	193,13	194,58
Котельная, расположенная в доме № 64, дер. Кондратовская, Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области	дрова	194,73	194,73	194,73	194,73	197,67	199,11