

ПРИКАЗ

14.12.2025

№ 515 -р

г. Вологда

**Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
МУП ЖКХ «Новленское» ВМО для потребителей поселка Песочное,
села Кубенское, села Макарово, села Остахово, села Северная Ферма,
деревни Алешино, деревни Борисово Борисовского сельсовета, деревни
Борисоглебское, деревни Высоково-1 Высоковского сельсовета, деревни
Демино Высоковского сельсовета, деревни Кольцеево, деревни Коншино,
деревни Морино, деревни Мынчаково, деревни Новое Борисовского
сельсовета Вологодского муниципального
округа Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 13 декабря 2024 года № 1502, по результатам заседания правления Минэнерго области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить МУП ЖКХ «Новленское» ВМО тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей поселка Песочное, села Кубенское, села Макарово, села Остахово, села Северная Ферма, деревни Алешино, деревни Борисово Борисовского сельсовета, деревни Борисоглебское, деревни Высоково-1 Высоковского сельсовета, деревни Демино Высоковского сельсовета, деревни Кольцеево, деревни Коншино, деревни Морино, деревни Мынчаково, деревни Новое Борисовского сельсовета Вологодского муниципального округа Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

3. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Новленское» ВМО в сфере водоснабжения согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 28 июня 2023 года № 49-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ «Новленское» ВМО для потребителей поселка Песочное, села Кубенское, села Макарово, села Осташово, села Северная Ферма, деревни Алешино, деревни Борисово, деревни Борисоглебское, деревни Высоково-1, деревни Демино, деревни Кольцеево, деревни Коншино, деревни Морино, деревни Мынчаково, деревни Новое Вологодского муниципального округа Вологодской области»;

от 28 ноября 2023 года № 288-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 28 июня 2023 года № 49-р»;

от 19 декабря 2024 года № 583-р «О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 28 июня 2023 года № 49-р».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Заместитель Губернатора области - министр



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Минэнерго области
от 14.12.2025 № 515 -р

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для потребителей поселка Песочное, села Кубенское, села Макарово,
села Остахово, села Северная Ферма, деревни Алешино, деревни
Борисово Борисовского сельсовета, деревни Борисоглебское, деревни
Высоково-1 Высоковского сельсовета, деревни Демино Высоковского
сельсовета, деревни Кольцеево, деревни Коншино, деревни Морино,
деревни Мынчаково, деревни Новое Борисовского сельсовета
Вологодского муниципального округа Вологодской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)		
1.	МУП ЖКХ «Новленское» ВМО	Потребители, за исключением категории «Население»				
		однотставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря	
			2026	74,52	84,09	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	84,09	94,03	
			2028	94,03	101,31	
			2029	101,31	106,59	
			2030	101,60	101,60	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)*				
		однотставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 сентября	с 1 октября по 31 декабря	
			2026	78,25	88,29	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2027	88,29	98,73	
			2028	98,73	106,38	
			2029	106,38	111,92	
			2030	106,68	106,68	

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Минэнерго области
от 14.12.2025 № 515 -р

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Нормативный уровень прибыли, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						уровень потерь воды, %	удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м
1.	МУП ЖКХ «Новленское» ВМО	2026	4 664,4	x	—	6,86	3,119
		2027	—	1,0	—	6,86	3,119
		2028	—	1,0	—	6,86	3,119
		2029	—	1,0	—	6,86	3,119
		2030	—	1,0	—	6,86	3,119

Приложение 3
к приказу Минэнерго области
от 14.12.2025 № 515 -р

Производственная программа в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Новленское» Вологодского муниципального округа
ИНН/КПП	3507316818/350701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160542, Вологодская область, м.о. Вологодский, с. Новленское, ул. Советская, д. 24, тел./факс: 8(8172) 26-88-08 / 8(8172) 26-88-02
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80Б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем поднятой воды	118,521	118,521	118,521	118,521	118,521
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	–	–	–	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	12,677	12,677	12,677	12,677	12,677
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	118,388	118,388	118,388	118,388	118,388
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	110,236	110,236	110,236	110,236	110,236
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813
7.2	объем реализованной воды, в том числе	109,450	109,450	109,450	109,450	109,450
7.2.1	бюджетным потребителям	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999
7.2.2	населению	94,667	94,667	94,667	94,667	94,667
7.2.3	прочим потребителям	8,784	8,784	8,784	8,784	8,784
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем финансовых потребностей	8 471,5	9 820,6	10 769,6	11 462,3	11 202,5

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	3,119	3,119	3,119	3,119	3,119

VI. Отчет об исполнении производственной программы**6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2024 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	107,632	114,044
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,135	0,133
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	–	–
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	11,589	12,757
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	107,497	113,912
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	–	3,357
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе	107,497	110,554
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,560	1,104
7.2	объем реализованной воды, в том числе	106,937	109,450
7.2.1	бюджетным потребителям	5,494	5,999
7.2.2	населению	92,663	94,667

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2024 год, тыс.куб.м
7.2.3	прочим потребителям	8,779	8,784
7.2.4	другим водопроводам	–	–

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	ожидаемый эффект тыс. руб.	%	финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	наименование показателя	достигнутый эффект тыс. руб.	%	
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2024 год	Фактическое значение показателя за 2024 год
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности		
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	–	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	2,752	2,070