Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«19» 01 2022г.
Регистрационный номер № 2029

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

29.12.2021 № 244

Воронеж

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2022 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.

Первый заместитель
руководителя департамента В.В. Мамаев

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 29.12.2021 № 244

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, на 2022 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2022 год		
		Потери и затраты тепло носителей; пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электро энергии, тыс. кВт·ч
1.	АО «Минудобрения», Воронежская область, Россошанский муниципальный район г. Россошь	Теплоноситель - вода		
		743,966	240,418	-
		Теплоноситель - пар		
		1,375	247,199	-