



## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» сентября 2022 г. № 298  
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода  
топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2023 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной  
энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение  
к постановлению Региональной  
энергетической комиссии Кузбасса  
от «29» сентября 2022 г. № 298

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве  
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 МВт и более, на 2023 год**

| №<br>п/п | Наименование регулируемой<br>организации                                                                                                                    | Вид топлива    | Норматив удельного<br>расхода топлива<br>при производстве<br>тепловой энергии,<br>кг у.т./Гкал |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                           | 3              | 4                                                                                              |
| 1        | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»<br>Минобороны России (филиал по<br>Центральному Военному округу) по<br>котельным г. Юрга, ИНН 7729314745 | Каменный уголь | 177,4                                                                                          |
| 2        | ГБУЗ ККЦОЗШ (Ленинск-Кузнецкий<br>городской округ), ИНН 4212007870                                                                                          | Каменный уголь | 223,1                                                                                          |
| 3        | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал<br>«Талдинский угольный разрез» по узлу<br>теплоснабжения ПСХ-2),<br>ИНН 4205049090                                      | Каменный уголь | 213,2                                                                                          |
| 4        | АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал<br>«Краснобродский угольный разрез»)<br>(Вахрушевское поле), ИНН 4205049090                                              | Каменный уголь | 176,0                                                                                          |
| 5        | ООО «СибЭнерго» (Новокузнецкий<br>городской округ), ИНН 4217085977                                                                                          | Каменный уголь | 223,1                                                                                          |
| 6        | ООО «ЭнергоТранзит» в контуре<br>котельных г. Новокузнецка<br>(Новокузнецкий городской округ), ИНН<br>5406603432                                            | Каменный уголь | 202,1                                                                                          |