



**Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области**

П Р И К А З

от 12.08.2026 № 142

г. Курск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии, нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для
МУП «Желрайонтеплосети» Железнодорожного района
на период 2027-2031 гг.**

В соответствии статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 06.06.2018 № 189-пг «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период 2027-2031 гг. прилагаемые:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для МУП «Желрайонтеплосети»;
нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии для МУП «Желрайонтеплосети».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра

В.Г. Волобуев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от 12 08 2026 г. № 142

Нормативы

удельного расхода топлива при производстве (отпуск) тепловой энергии
источниками тепловой энергии

МУП «Желрайонтеплосети»

Железнодорожного района на 2027-2031 гг.

Источник теплоснабжения	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг. у.т./Гкал
по предприятию МУП «Желрайонтеплосети», в том числе по котельным:	
д. Студенок	164,49
пос. Новоандросово	156,17
пос. Тепличный	158,12
сл. Михайловка	165,83

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области
от 12 08 2026 г. № 142

Нормативы

Технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям МУП «Желрайонтеплосети»
Железнодорожного района на 2027-2031 гг.

Наименование объекта	Нормативы	Показатель
тепловые сети от источников теплоснабжения предприятия МУП «Желрайонтеплосети»:		
д. Студенок	Теплоноситель – вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	3569,05
	Потери и затраты теплоносителя (куб.м)	1042,52
пос. Новоандросово	Теплоноситель – вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	2901,67
	Потери и затраты теплоносителя (куб.м)	848,94
пос. Тепличный	Теплоноситель – вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	897,94
	Потери и затраты теплоносителя (куб.м)	624,23
сл. Михайловка	Теплоноситель – вода	
	Потери тепловой энергии (Гкал)	374,12
	Потери и затраты теплоносителя (куб.м)	226,79