



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от Взвращае 2025 № 77

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
Балашовского ЛПУМГ, расположенного  
в 9 км южнее г. Балашов, 0,5 км северо-  
западнее п. Первомайский Балашовского  
района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 21 июня 2023 года № 64.БШ.04.000.Т.000003.06.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Балашовского ЛПУМГ, расположенного в 9 км южнее г. Балашов, 0,5 км северо-западнее п. Первомайский Балашовского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Балашовского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель министра**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'M' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

**А.Н. Мышев**

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения Балашовского ЛПУМГ,  
расположенного в 9 км южнее г. Балашов, 0,5 км северо-западнее  
п. Первомайский Балашовского района Саратовской области**

**Скв. № 1/19 - 51°26'58,87"С.Ш. 43°08'53,30"В.Д**

**Скв. № 2/19 - 51°26'59,70"С.Ш. 43°08'56,53"В.Д**

**Скв. № 3/19 - 51°27'00,58"С.Ш. 43°08'59,75"В.Д**

**Водозабор обнесен единым бетонным забором высотой 2,20 м,  
размером 198,5 м x 98,5 м**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):  
для скважины № 1/19 определены на расстоянии  
30 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2/19 определены на расстоянии  
30 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 3/19 определены на расстоянии  
30 м во всех направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:  
для скважины № 1/19 определены на расстоянии  
50 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2/19 определены на расстоянии  
50 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 3/19 определены на расстоянии  
50 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:  
для скважины № 1/19 определены на расстоянии  
317 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2/19 определены на расстоянии  
317 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 3/19 определены на расстоянии  
317 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения Балашовского ЛПУМГ, расположенного в 9 км  
южнее г. Балашов, 0,5 км северо-западнее  
п. Первомайский Балашовского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

### 3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.