



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 3 февраля 2026 № 61

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземных источников  
питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения АО «ПТП»  
в г. Энгельсе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 12 января 2026 года № 64.01.04.000.Т.000002.01.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО «ПТП» в г. Энгельсе Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсского муниципального района.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель министра**



**А.Н. Мышев**



Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 3 февраля 2026 года № 61

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения АО «ПТП»  
в г. Энгельсе Саратовской области**

Географические координаты угловых точек участка недр и устье  
водозаборных скважин

№№ точек	северная широта			восточная долгота		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	51	26	37,508	46	7	54,035
2	51	26	36,808	46	7	55,119
3	51	26	36,588	46	7	54,739
4	51	26	37,282	46	7	53,658
№№ скважин						
1	51	26	36,815	46	7	54,748
2	51	26	37,280	46	7	54,018

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны:  
для водозабора, состоящего из двух скважин, предусматривается единая зона санитарной охраны с расстоянием от крайних скважин:
  - для скважины № 1 – до минимальных расстояний 5,0 м в юго-западном направлении, 5,0 м в юго-восточном направлении и 5,0 в северо-западном направлении от устья скважины;
  - для скважины № 2 – до минимальных расстояний 5,0 м в юго-восточном направлении, 5,0 в северо-восточном направлении и 5,0 в северо-западном направлении от устья скважины.
2. Границы второго пояса зоны санитарной охраны:  
для скважины № 1 определены на расстоянии 43,7 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 определены на расстоянии 46,1 м во всех направлениях от устья скважины.
3. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны:  
для скважины № 1 определены на расстоянии 417,6 м во всех направлениях от устья скважины;  
для скважины № 2 определены на расстоянии 440,1 м во всех направлениях от устья скважины.



**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения АО «ПТП» в г. Энгельсе Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других



объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.

