



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 18 мая 2026 года № 321

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения ООО «Балашовская  
птицефабрика» в с. Репное Балашовского  
муниципального района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 64.БШ.04.000.Т.000063.09.14 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения ООО «Балашовская птицефабрика» в с. Репное Балашовского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Балашовского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

**Границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения ООО «Балашовская  
птицефабрика» в с. Репное Балашовского муниципального района  
Саратовской области**

Географические координаты скважин (ГСК-2011)						
№№ скв.	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
61/79	51	36	56.1475	043	12	29.0731
59/79	51	36	57.0455	043	12	28.1558
Географические координаты угловых точек зоны санитарной охраны первого пояса (ГСК-2011)						
№№ точки	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	град	мин	град	мин
1	51	36	58.1025	043	12	28.1370
2	51	36	57.3339	043	12	30.8159
3	51	36	55.7196	043	12	29.6437
4	51	36	56.5059	043	12	27.0476

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны (зона строгого режима):

- вокруг скважины №59/79 – 22 м в южном направлении, 26,2 м в северном направлении, 42,0 м в восточном направлении, 14,0 м в западном направлении от устья скважины;

- вокруг скважины №61/79 – 7,3 м в южном направлении, 48,2 м в северном направлении, 17,0 м в восточном направлении, 38,0 м в западном направлении от устья скважины.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса должна устанавливаться на расстоянии не менее 30 м. от водозабора при эксплуатации защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при эксплуатации недостаточно защищенных подземных вод.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины №59/79 – 8,6 м во всех направлениях от устья скважины;

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины №61/79 – 8,6 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины №59/79 – 58,21 м во всех направлениях от устья скважины;

- границы второго пояса ЗСО для водозаборной скважины №61/79 – 58,21 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения населения ООО «Балашовская птицефабрика»  
в с. Репное Балашовского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;  
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.