



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**П Р И К А З**

от 20 мая 2026 года № 325

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны  
поверхностного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения  
населения п. Липовский Липовского  
муниципального образования Озинского  
муниципального района Саратовской  
области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 16 апреля 2026 года № 64.01.04.000.Т.000382.04.26 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Липовский Липовского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Озинского муниципального района Саратовской области.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области – не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в прокуратуру Саратовской области - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Первый заместитель министра**



**А.Н. Мышев**

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 20 мая 2026 года года № 325

**Границы зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения  
п. Липовский Липовского муниципального образования Озинского  
муниципального района Саратовской области**

Таблица 1

Наименование	Местоположение	Абсолютная отметка, м	Северная широта			Восточная долгота		
			град	мин	сек	град	мин	сек
Точка пересечения заборной трубы и линии уреза воды п. Липовский	Саратовская область, Озинский р-н, Липовское МО, 1050 м. юго-западнее п. Липовский	66,0	51	22	24.6356	49	31	25.0081

1. Границы первого пояса зон санитарной охраны определены в  
следующих размерах.

- 200,0 м от водозабора – вверх по течению;
- 100 м от водозабора – вниз по течению;
- 100 м боковая граница поверхностных вод.

Таблица 2

**Координаты угловых точек первого пояса зон санитарной охраны  
поверхностного источника водоснабжения**

Граница первого пояса						
№ точки	Координаты					
	северная широта			восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	51	22	26.0820	49	31	20.3629
2	51	22	28.9827	49	31	22.7166
3	51	22	26.4482	49	31	31.5735
4	51	22	25.1266	49	31	33.1571
5	51	22	21.2079	49	31	34.7237
6	51	22	19.6791	49	31	35.1570
7	51	22	19.6700	49	31	29.9923
8	51	22	23.6521	49	31	28.4184
9	51	22	23.8766	49	31	28.1673
10	51	22	24.7446	49	31	25.1064

В границах 1 пояса зон санитарной охраны отсутствуют объекты и сооружения, не имеющие отношения к поверхностному источнику, а также отсутствуют земельные участки с кадастровыми номерами. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

2. Границы второго пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению – 12,29 км;
- вниз по течению – 250 м;
- боковые границы – 500 м.

3. Границы третьего пояса зон санитарной охраны:

- вверх по течению – 12,29 км;
- вниз по течению – 250 м;
- боковые границы – 3 км.

В пределах 3-го пояса расположены следующие объекты: земли сельскохозяйственного назначения, поверхностные водные объекты (водохранилища), автомобильная дорога и пункт переключающей арматуры.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон  
санитарной охраны поверхностного источника питьевого и  
хозяйственно-бытового водоснабжения населения п. Липовский  
Липовского муниципального образования Озинского муниципального  
района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.