



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11.04.2025

№ 12

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об установлении зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора подземных вод п. Дачный г.Димитровграда Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскоблводоканал»

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проекта зон санитарной охраны водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 21.02.2025 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора подземных вод п. Дачный г.Димитровграда Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскоблводоканал» (юридический адрес: 432508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 150).

Границы зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора подземных вод п. Дачный г.Димитровграда Ульяновской области состоящего из 3 скважин (эксплуатационная № 1/213-б, наблюдательная № 3/213-2 и резервная 3 б/н), расположенного в 3-км северо-западнее г. Димитровграда, на юго-восточной окраине п. Дачный, ул. Лесная, д. 40, на участке с кадастровым номером: 73:23:015226:2 составляют:

I – пояс зоны санитарной охраны:

Для скважины № 1/213-б (эксплуатационная)

000039

- в северо-западном направлении – 25 м;
- в юго-восточном направлении – 32 м;
- в юго-западном направлении 25 м;
- в северо-восточном направлении – 27 м;

Для скважины 3 б/н (резервная):

- в северо-западном направлении – 22 м;
- в юго-восточном направлении – 17 м;
- в юго-западном направлении 40 м;
- в северо-восточном направлении – 12 м;

Для скважины № 2/213-2 (наблюдательная):

- в северо-западном направлении – 12 м;
- в юго-восточном направлении – 40 м;
- в юго-западном направлении 27 м;
- в северо-восточном направлении – 25 м.

II – пояс зоны санитарной охраны – граница водозабора определена радиусом 56 м от центра водозабора;

III – пояс зоны санитарной охраны – граница водозабора, предназначенная для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, определена радиусом 381 м от центра водозабора.

2. В пределах первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны в соответствии с проектом и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются следующие ограничения использования территорий:

В пределах I-го пояса зон санитарной охраны не допускается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей,

применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах II-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубки леса главного пользования и реконструкции;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме того, для второго пояса зоны санитарной охраны действуют все виды ограничений третьего пояса зоны санитарной охраны.

В пределах III-го пояса зон санитарной охраны запрещается:

выявление, томпонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно используемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III-го пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Ульяновской области



Е.А.Черкасов