



Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ ПР-07/35 от 12.08.2025

**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

12.08.2025

№ 35-П

Экз. № _____

г. Ульяновск

Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории Ульяновской области для муниципального унитарного предприятия «Вешкаймский водоканал» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке» и подпунктом 42 пункта 2.1 раздела 2 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/52-П «О Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории Ульяновской области для муниципального унитарного предприятия «Вешкаймский водоканал» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Заместитель Министра –
директор департамента
топливно-энергетического комплекса



А.А.Головко

000242

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Ульяновской области
от 12.08.2025 № 35-п

НОРМАТИВЫ

потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения
при её транспортировке на территории Ульяновской области для
муниципального унитарного предприятия «Вешкаймский водоканал»
муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области

№	Наименование регулируемой организации	Год	Нормативы потерь питьевой, воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, %
	Муниципальное унитарное предприятие «Вешкаймский водоканал» муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области:		
1.	с. Вешкайма	2026	33,33
2.	п. Залесный	2026	33,33
3.	с. Озерки	2026	33,33
4.	с. Красный Бор	2026	33,33
5.	с. Ховрино, с. Белый Ключ	2026	34,50
6.	р.п Вешкайма	2026	33,33
7.	с. Стемасс	2026	33,92
8.	с. Каргино	2026	33,33
9.	с. Ермоловка	2026	31,75
10.	с. Бекетовка	2026	34,05
11.	с. Ст.Погорелово	2026	35,25