



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2026 г.

г. Донецк

№ 12/3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Регистрационный №26-242
от «28» сентября 2026 г.

**Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев воды
для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории Донецкой Народной Республики**

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, подпунктом 3.5.36 пункта 3.5 раздела III Положения о Комитете по тарифам Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 13 декабря 2024 г. № 699 «Об образовании (о создании) Комитета по тарифам Донецкой Народной Республики», Комитет по тарифам Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

на территории Донецкой Народной Республики согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Донецкой Народной Республики, установленные в пункте 1 настоящего Постановления, определены с применением расчетного метода.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г., но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель

А.А. Шевченко

Приложение
к постановлению
Комитета по тарифам
Донецкой Народной Республики
от 10 сентября 2026 г. № 12/3
(пункт 1)

**Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на
территории Донецкой Народной Республики**

Система горячего водоснабжения	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды Гкал/м ³	
	централизованная система горячего водоснабжения	нецентрализованная система горячего водоснабжения
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0612	0,0587
без полотенцесушителей	0,0563	0,0538
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0661	0,0636
без полотенцесушителей	0,0612	0,0587