



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

21 мая 2011 г.

№ 1605

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 26 мая 2011 г.
Регистрационный № 221

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П,
п р и к а з ы в а ю:


1. Установить:

1.1. границы зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборного участка ЦДКС Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборного участка ЦДКС Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первый заместитель
директора департамента




А.Д. Гаврилюк А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 17 мая 2021 года № 1065



**ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
водозаборного участка ЦДКС Пангодинского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»**

1. Границы поясов зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) подземного источника водоснабжения:
 - 1.1. первый пояс ЗСО:
 - 1.1.1. радиусом 50,2 м вокруг каждой скважины (117 м на 154 м);
 - 1.2. второй пояс ЗСО:
 - 1.2.1. радиусом 50,2 м вокруг каждой скважины (117 м на 154 м);
 - 1.3. третий пояс ЗСО:
 - 1.3.1. радиусом 110,7 м вокруг каждой скважины (221 м на 273 м).
2. Граница ЗСО водопроводных сооружений:
 - 2.1. первый пояс ЗСО:
 - 2.2.1. от стен резервуаров чистой воды и фильтров «Водопад-50» – 30 м;
 - 2.2.2. от стен насосной станции – 15 м.
3. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов:
 - 3.1. 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Приложение № 2

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 июля 2021 года № 1805

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОГО УЧАСТКА ЦДКС Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).